

◆様式集に対する質問への回答

No.	ページ	項目	項目名	質問	回答
16	16	様式11	委任状(入札)	本様式の提出方法について ①本様式のみを提出する(この場合、封筒に入れて封印が必要ですか) ②様式9及び様式12～41までを綴るチューブファイル等に一緒に綴って提出する ③入札書(様式10)を入れる封筒に同封して提出するなど、どのように提出すればよろしいでしょうか。	本様式のみを提出してください。封印の必要はありません。
17	21	様式16	(2)環境対策	「要求水準に示される排ガス規制値の各項目に対する保証値、目標値」および「要求水準に示される排水・騒音・振動・悪臭に対する保証値、目標値」との記載とありますが、要求水準書に記載の規制値より厳しい保証値を提案する場合は、その保証値が規制値と置き換えられ、遵守するための用役費も含めて保証する必要があるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	21	様式16	(2)環境対策	「要求水準に示される排ガス規制値の各項目に対する保証値、目標値」および「要求水準に示される排水・騒音・振動・悪臭に対する保証値、目標値」との記載とありますが、提案する目標値は運転設定値と解釈すればよろしいでしょうか。	提案される数値が保証値であるか運転設定値(保証はしない)であるかを明確にお答え下さい。
19	21	様式16	(2)環境対策	1月6日付で公表された「入札説明書等に対する第1回質問への回答(一部)」において、No.118回答に「年間処理対象量及び基準ごみを想定した数値」とありますが、1年間の熱回収施設とリサイクルセンターの運転計画(1炉運転・2炉運転・共通休炉)に則り、焼却炉の立ち上げ下げ時の灯油使用量および共通休炉時の消費電力を加味して算出した数値を提示するものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ごみ由来、燃料由来、電気(発電も考慮)由来等の内容・量・換算係数を明確にしてください。

No.	ページ	項目	項目名	質問	回答
20	21	様式16	(2)環境対策	<p>CO2排出量を算出する対象は、電力および焼却炉で使用する灯油分のみを見込むと考えてよろしいでしょうか。一般廃棄物焼却由来を加味する必要がある場合は、プラスチック含有割合をご提示願います。</p> <p>また、CO2排出量算出条件として以下の数値を使用するものと考えてよろしいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 灯油のCO2排出係数: 2.489kg-CO2/L(出典:市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針)</li> <li>・ 電気使用によるCO2排出係数: 0.387kg-CO2/kWh(九州電力平成19年度実績)</li> <li>・ 合成樹脂(プラスチック)焼却処理によるCO2排出係数: 2695kg-CO2/t-プラスチック(出典:市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針)</li> </ul>	<p>事業者提案に委ねますが、ごみ由来、燃料由来、電気(発電も考慮)由来等の内容・量・換算係数を明確にしてください。なお、プラントの運転に限らずCO2削減対策としての設備や仕様、緑化対策並びにその効果について等、幅広い提案を期待しております。</p>
21	24	様式19	(5)実績	<p>「入札参加資格確認申請書」における、様式7[2/5] 類似工事等の実績調書において、稼動実績等の証明のため、各自治体殿の公印(市長印・管理者印)を御要望されたのですが、公印となりますと受領手続等、各自治体殿に労力をかけて頂ければなりません。よって、本様式に添付する証明書の証明者印として、各施設の現場最高責任者殿(工場長等)にして頂けないでしょうか。御再考下さい。</p>	<p>工場長等の公印でもかまいません。</p>
22	24	様式19	(5)実績	<p>各実績において、例えば、 A施設: <input type="checkbox"/>60t/炉以上のストーカ方式である。 <input type="checkbox"/>上記で、1炉1系列あたり90日連続安定稼動の実績を有す。 <input type="checkbox"/>ボイラタービン式発電設備を有す。 とあった場合に、A施設の証明書類1つで、各実績の1施設分を満たすという解釈で宜しいでしょうか。御教示下さい。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
23	24	様式19	(5)実績	<p>本様式に記載する設計・建設実績について、現在建設中の施設も対象としてよろしいでしょうか。</p>	<p>建設中は含まないこととします。</p>
24	31	様式26	(4)再資源化対応	<p>「※提案する数値効果の他、基準ごみにおける年間の発電量と売電量及び余熱利用設備の実績を記載する。」とありますが、年間運転計画(1炉運転・2炉運転・共通休炉)を考慮した計画値を記載するものと理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

No.	ページ	項目	項目名	質問	回答
25	33	様式26	(4)再資源化対応	「※提案する効果の他、基準ごみにおける年間の発電量と売電量及び余熱利用設備の実績を記載する。」とあります。ここでの、余熱利用設備の実績とは、何を意味するのでしょうか。	提案する余熱利用設備(蒸気、電気、温水等の場内利用)について、他施設で採用した実績を記載してください。
26	35	様式28	(6)実績	「セメント化の運転実績(最大5施設まで)」とございますが、どのような実績を記載すれば宜しいでしょうか。セメント化企業が保有する施設数を記載するのでしょうか。御教示下さい。	焼却主灰を処理した実績のある施設を記載してください。
27	48	様式38	組合の支払総額	変動料金1, 2, 3に記載する金額は変動料金単価に、要求水準書(運営・維持管理編)新施設の運営・維持管理、既存最終処分場の運営・維持管理業務2-1頁に記載される63,308t/年を乗じた額と理解します。	入札説明書22ページに、各年度の将来推計値を示しており、これを用いて算定してください。なお、合計欄の数値については、熱回収施設の合計を1,137,700トンに、リサイクルセンターの合計を94,128トンに修正します。
28	52	様式41	SPCの長期収支計画	損益計算書中に法人税等と記載がありますが、法人税率について実効税率等のご指示をお願い致します。	事業者提案に委ねます。
29	52	様式41	SPCの長期収支計画	損益計算書中の税務調整の欄には何を記載することを想定されておられるかご教示下さい。	繰越欠損金を想定しています。
30	52	様式41	SPCの長期収支計画	<別枠速見地域広域市町村圏事務組合ライフサイクルコスト(名目額)>に記載する選定事業者への支払い総額は、熱回収施設あるいはリサイクルセンターの竣工が片方の施設より先行するため、様式38(=様式10入札書)と整合しないと理解します。(もし一致させるということであれば、先行して竣工させた場合、先行分の運営等業務委託料算出の前提条件が応募事業者間で異なり、価格審査の公平性が期しがたいと考えます。)また、第1回質問への回答(一部)質問No55に記載のある『先行開始分も含め、運営等……12,231,788千円(税抜き額)以内となるよう』と記載がありますが、本様式にて確認すると考えて宜しいでしょうか。	様式38の※2と様式10の入札金額は一致させてください。組合は、新施設に早期の供用開始を期待してなく、既存施設は可能な限り稼働させる考えです。したがって、早期供用開始に伴い支払う委託料も含めた金額を入札価格としています。
31	52	様式41	SPCの長期収支計画	本様式中のフォントについても、10.5ポイントとしなければならないでしょうか。(枚数については自由と考えてよろしいでしょうか。)	当該様式は、フォント、枚数とも自由とします。